

COMUNE DI CASALMORO
PROVINCIA DI MANTOVA
REGIONE LOMBARDIA



PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE
L.R. 17/2000 (P.R.I.C.)


Società promotrice:



arch. Enrico Zoccatelli



Consorzio
Cev
Energia al servizio dell'Ente

Rilievo impianti:

ing. Giovanni Manta

Classificazione stradale ed illuminotecnica:

urb. Diego Pellizzaro
urb. Emiliano Vettore

Progettazione elettrica:

Ing. Luciano Barana

Responsabile del procedimento:

COMUNE DI CASALMORO

Titolo elaborato:
TAVOLA 2. CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Scala:
Scala 1:10.000

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato	Approvato
00					
01					
02					
03					

LEGENDA

Tipologia di strada

- Strada cin Categoria Illuminotecnica "ME2" (Lm = 1,5 cd/mq)
- Strada cin Categoria Illuminotecnica "ME3a" (Lm = 1,0 cd/mq)
- Strada cin Categoria Illuminotecnica "ME3c" (Lm = 1,0 cd/mq)
- Strada cin Categoria Illuminotecnica "ME4b" (Lm = 0,75 cd/mq)
- Strada cin Categoria Illuminotecnica "ME5" (Lm = 0,5 cd/mq)
- Strada cin Categoria Illuminotecnica "ME6" (Lm = 0,3 cd/mq)

La classificazione stradale riguarda l'intero territorio comunale, così come previsto dalla legge n. 17 del 2009. La classificazione illuminotecnica di esercizio per le strade non riportate è da ritenersi ME6.

Sulle strade non segnate: Se in prossimità di incroci sono previsti apparecchi di illuminazione, singoli o limitati con funzione di segnalazione visiva, non sono richieste prescrizioni per i livelli di illuminazione (categoria ill. S7) ma solo per la categoria illuminotecnica G3 per limitare l'abbagliamento, valutato nelle condizioni di installazione degli apparecchi.

